

- ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT INRÄTTA AVLOPPSANORDNING
- ANMÄLAN OM INRÄTTANDE AV AVLOPPSANORDNING
- ANMÄLAN OM ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING

1991-07-16

Fastighetsbeteckning

*Valla 13 5:7*

Fastighetens adress

*Stegrind Himmetå*

Sökandens namn

*Rolf Persson*

Telefon bost.

*0221/15693*

Postadress

Telefon arbetet

Fastighetsägare, namn och adress (om annan än sökanden)

**ANSÖKAN/ANMÄLAN AVSER**

- Enbostadshus
- Flerbostadshus
- Fritidshus
- Annat.....

**ANSLUTNING AV**

- Wc
- Bad
- Dusch
- Tvättmaskin
- Diskmaskin
- Annat.....

**RENINGSANORDNING mm**

- Trekammarbrunn våtvoly. ....l
- Infiltration längd.....m
- Trekammarbrunn våtvoly. *2000*..l
- Markbädd längd....*2x10*..m
- Tvåkammarbrunn våtvoly. ....l
- Infiltration längd.....m
- Sluten tank för wc volym.....l
- Annan anläggning.....

**RITNING, BESKRIVNINGAR mm**

- Planritning skala.....2 ex
- Jordartsanalys (infiltrationsprov)
- Annat

Entreprenörens namn, adress, telefon

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Ort datum

*Rolf Persson*

Sökandens underskrift

Underskrift



Handläggare  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör  
Ingela Nilsson  
Direktvalsnr 0221 - 251 60

Rolf Persson  
Stegrind, Himmeta  
731 96 KÖPING

Valla 1:3 5:7, tillstånd att inrätta avloppsanordning

Tillstånd att inrätta avloppsanordning medges på följande villkor:

o Avloppsvatten från wc samt övrigt avloppsvatten ska slamavskiljas i typgodkänd slamavskiljare som är utförd och dimensionerad enligt anvisningarna i SNV 1987:6, och som har en våtvolym av minst 2 000 liter.

o Avloppsvattnet ska, efter slamavskiljning, ytterligare renas i markbädd, utförd och dimensionerad enligt anvisningarna i SNV 1987:6, och med en längd av minst 20 meter fördelat på 2-3 spridningsledning. Avloppsvattnet ska därefter i slutet ledning utledas i vattenförande dike, vattendrag, sjö eller annat vattenområde.

o Slamavskiljare och markbädd ska placeras på betryggande avstånd från vattentäkt.

o Slamavskiljare ska vara åtkomlig för slamsugningsbil. Avståndet mellan slamavskiljare och bilens uppställningsplats bör inte överstiga 10 meter.

o Slamsugning ska ske efter behov, dock minst en gång varje år, och utföras av Köpings kommun, gatukontoret, tfn 0221 - 250 00.

o Avloppsanordningen placeras enligt i ansökan redovisad situationsplan och arbetena utföres fackmannamässigt.


o Anmälan för besiktning ska göras till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tfn 0221 - 250 00 direktvalsnummer 0221 - 251 87, innan återfyllnad sker över ledningar, avloppsreningsanläggning etc.

o Avloppsanordningen ska i övrigt utföras, underhållas och skötas så, att sanitär olägenhet inte uppkommer.


Ett tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, att inrätta avloppsanordning, gäller i 5 år, men förfaller om arbetet med anordningen inte har påbörjats inom 2 år.

Enligt kommunens taxa är avgiften för ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanläggning 575 kronor.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN

  
Ingela Nilsson  
SM

15°50'



TIMMETS ÅS 1915  
MÄDARE SVENSK

SORSKOGS S N  
KLING KARLS K N

VÄSTMANLANS VÄSTRA 13 A