



BESLUT

Datum
2000-04-03

Dnr
316/2000

Mattias Carlsson

Lilla Hult
640 40 STORA SUNDBY

LADEBY 1: 15
Byggnämnan för installation av VA-anordning

BESLUT

Byggsamråd och kontrollplan är obehövligt.

Till kvalitetsansvarig har godkänts Jonas Ericsson

Sker avvikelser inlämnas ny redovisning till miljö- och byggnämnden.

Avgift 700 kronor

UPPLYSNINGAR

Byggnämnan upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från byggnämnan.

Räkning och inbetalningskort på avgiften kommer att sändas ut separat.

Handlingarna kommer att arkiveras utan att slutbevis utfärdas.

PROTOKOLL

Telefonkontakt har skett med byggherren 2000-04-03

Följande gäller efter överenskommelse:

Det befintliga duschutrymmet kompletteras med ny WC-installation.

Ny rördragning kommer att utföras i befintligt krypgrund.


Tillses att rör isoleras i sådan omfattning att frysrisk inte föreligger.

Utrymmet för WC / dusch förses med frånluft mynnande ovan yttertak.

Efter gemensamt ställningstagande blev slutsatsen att byggsamråd och kontrollplan är obehövligt.

Om inga synpunkter inkommit inom 3 veckor från beslutsdatum gäller protokollet i detta utförande.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN


Per-Erik Sjögren
1:e byggnadsinspektör

**ESKILSTUNA KOMMUN**

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljökontoret
Stefan Sjöberg, tel 016 - 10 24 73

Besiktningbevis

Utskriftsdatum
2000-08-25

FASTIGHETSUPPGIFT Fastighetsbet: Ladeby 1:15 Fastighetsadr: <input checked="" type="checkbox"/> Årsbostad <input type="checkbox"/> Fritidsbostad	SÖKANDE Namn: Mattias Carlsson Adress: Lilla Hult Postadr: 640 40 Stora Sundby
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Avloppsanordning har inrättats, tillstånd har lämnats 2000-03-24

Installationen omfattar:
nyanläggning av avlopp, anslutning av WC + BDT, 3k-brunn, leds efter slamavskiljning till infiltration

Besiktningen utförd den 2000-08-24

- utan anmärkning.
 med följande anmärkningar:

Avloppsanordningen är helt okej men placerad i närmaste laget i förhållande till dricksvattentäkten. Då infiltrationsytan är stor borde det inte bli några problem med förorening. Bygg- och miljökontoret vill informera om riskerna för förorening av brunnen och kan ej ta på sig något ansvar om problem skulle uppstå.

Tömning skall omfatta följande avloppsanordning:

- Slamsugning av slamavskiljare med BDT-vatten; volym m³
 Slamsugning av slamavskiljare med BDT- och toalettwater; volym 2,0 m³
 Slamsugning av slutna tank; volym m³

Var god kontakta Eskilstuna Energi & Miljö AB, tel: 10 23 00.

Miljö- och byggnämnden

Stefan Sjöberg

Kopia till:
Eskilstuna Energi & Miljö AB

